

KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: installation eller väsentlig ändring av eldstad och/eller rökkanalGällande normer och föreskrifter: **PBL** - Plan- och Bygglagen (2010:900), **PBF** - Plan- och Byggförordningen (2011:338) och **BBR** - Boverkets Byggregler 19 och 20Kontrollplan upprättad av (namn och befattning/roll): Jan Jansson, sökande Datum: 2013-XX-XXByggherre (BH, sökande): Jan Jansson Fastighetsbeteckning: FASTIGHET 1:1Entreprenör (E), namn och/eller företag: Maria Andersson, Exempelföretaget ABSakkunnig (S), namn och/eller företag: Benny Larsson, Sotaren AB

Detta är ett exempel och kan inte användas som er kontrollplan. Använd någon utav våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta exempel för få info om vad som ska vara ifyllt samt exempel på bra kontrollpunkter som är eller kan vara relevanta för ert projekt. **OBS! Vid nyinstallation av eldstad/rökkanal bör oftast ALLA kontrollpunkter vara med.**

Kontrollen avser	Utförs av (E,S eller BH)	Kontroll enligt (norm, föreskrift eller ritning)	Kontroll utförd (signatur/datum)
Eldstads, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar & täta anslutningar	E	BBR 5:41, 5:42, 5:426	
Kontroll av eldstad, belastningar av bjälklag och eldstadsplan	E	BBR 5:422	
Kontroll av skorsten	E	BBR 5:425, 6:743	
Möjlighet till rensning och inspektion	E	BBR 5:428	
Takskyddsanordningar	BH	BBR 8:24	
CE-märkt produkt eller motsvarande	E	BBR 1:4	
Installerad enligt installationsanvisningar	E		
Godkänt protokoll från installationsbesiktning utfört av skorstensfejarmästare/sotare	S	Kopia till Byggnadsnämnden	

ANSÖKAN OM SLUTBESKED, fylls i när kontrollplanen är fullföljd och åtgärden är slutförd

Byggherren bestyrker att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan och ansöker om slutbesked

Byggherrens signatur, ort och datum: _____