

KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: liten tillbyggnad (t.ex. enklare tillbyggnad eller inglasat uterum)Gällande normer och föreskrifter: **PBL** - Plan- och Bygglagen (2010:900), **PBF** - Plan- och Byggförordningen (2011:338) och **BBR** - Boverkets Byggregler 24 och 25, och EKSKontrollplan upprättad av (namn och befattning/roll): Jan Jansson, sökande Datum: 2017-XX-XXByggherre (BH, sökande): Jan Jansson Fastighetsbeteckning: FASTIGHET 1:1Entreprenör (E), namn och/eller företag: Maria Andersson, Exempelföretaget ABSakkunnig (S), namn och/eller företag: Benny Larsson, Energiföretaget AB**Detta är ett exempel och kan inte användas som er kontrollplan.**

Använd någon utav våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta exempel för få info om vad som ska vara ifyllt samt exempel på bra kontrollpunkter som är eller kan vara relevanta för ert projekt.

Kontrollen avser	Utförs av (E,S eller BH)	Kontroll enligt (norm, föreskrift eller ritning)	Kontroll utförd (signatur/datum)
Åtgärden följer givet bygglov	BH	Bygglövsritningar	
Rätt grundläggning i förhållande till markens beskaffenhet	E		
Kontroll av bärförmåga, stadga och beständighet	E	EKS 10	
Byggmaterial skyddas mot fukt och smuts, och torkas ut innan det byggs in	E	BBR 6	
Mark och byggnadsdelar skall skyddas mot vatten	E	BBR 6	
Kontroll av glas i byggnader/lågt sittande glas	E	BBR 8	
Tillgänglighet (tillbyggnaden)	E	BBR 3	
Energihushållning	S	BBR 9	

ANSÖKAN OM SLUTBESKED, fylls i när kontrollplanen är fullföljd och åtgärden är slutförd

Byggherren bestyrker att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan och ansöker om slutbesked

Byggherrens signatur, ort och datum: _____