

**KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: uppsättning av skylt/ljuslåda**Gällande normer och föreskrifter: **PBL** - Plan- och Bygglagen (2010:900), **PBF** - Plan- och Byggförordningen (2011:338) och **BBR** - Boverkets Byggregler 24 och 25, och EKSKontrollplan upprättad av (namn och befattning/roll): Jan Jansson, sökande Datum: 201X-XX-XXByggherre (BH, sökande): Jan Jansson Fastighetsbeteckning: FASTIGHET 1:1

Entreprenör (E), namn och/eller företag: -

Sakkunnig (S), namn och/eller företag: -

**Detta är ett exempel och kan inte användas som er kontrollplan.**

Använd någon utav våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta exempel för få info om vad som ska vara ifyllt samt exempel på bra kontrollpunkter som är eller kan vara relevanta för ert projekt.

Kontrollen avser	Utförs av (E,S eller BH)	Kontroll enligt (norm, föreskrift eller ritning)	Kontroll utförd (signatur/datum)
Åtgärden följer givet bygglov	BH	Bygglovsritningar	
Bärförmåga, beständig infästning	BH	EKS	
Varsamt uppförande, dold infästning	BH	Bygglovsritningar	
Vinkelrät skylt placerad 2.5 meter över gatuplanet	BH	Bygglovsritningar	
<b>Övriga tillämpliga kontrollpunkter för aktuell åtgärd</b>	...	...	

**ANSÖKAN OM SLUTBESKED, fylls i när kontrollplanen är fullföljd och åtgärden är slutförd**

Byggherren bestyrker att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan och ansöker om slutbesked

Byggherrens signatur, ort och datum: \_\_\_\_\_