

Örebro Kommun
Randi Andreassen
Tekniska förvaltningen
Box 33 300
701 35 ÖREBRO

AR-15-SS-010556-01

EUSEST-00058289

Kundnummer: SL8426269

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2015-07140688 | Ankomsttemp °C | 16,5 | | |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | CH | | |
| Matris: | Bassängbad | Provtagningsdatum | 2015-07-14 15:00 | | |
| Provet ankom: | 2015-07-14 19:45 | | | | |
| Utskriftsdatum: | 2015-07-21 | | | | |
| Provmärkning: | Västabadet | | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref | |
| Heterotrofa bakterier | 7 | cfu/ml | | ISO 6222 mod | b) |
| Pseudomonas Aeruginosa | < 1 | cfu/100 ml | | ISO 16266 | b) |
| Vattentemperatur vid provtagning | 20 | °C | | | a)* |
| Mikrobiologisk bedömning Analysvärdena understiger riktvärden enligt FoHMFS 2014:12 | | | | | |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Uppgift från provtagare
- b) Eurofins Environment Testing Sweden (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

Hans Andersson (hans.andersson@orebro.se)
Lise-Lotte Bergqvist (lise-lotte.bergqvist@orebro.se)
Miljökontoret (miljokontoret@orebro.se)

Sofia Särd, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.