

KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: fettavskiljareGällande normer och föreskrifter: **PBL** - Plan- och Bygglagen (2010:900), **PBF** - Plan- och Byggförordningen (2011:338) och **BBR** - Boverkets Byggregler 28 och EKSKontrollplan upprättad av (namn och befattning/roll): Jan Jansson, sökande Datum: 202X-XX-XXByggherre (BH, sökande): Jan Jansson Fastighetsbeteckning: FASTIGHET 1:1Entreprenör (E), namn och/eller företag: Maria Andersson, Exempelföretaget AB Ärendenum:Sakkunnig (S), namn och/eller företag: Benny Larsson, Energiföretaget AB**Detta är ett exempel och kan inte användas som en kontrollplan.**

Använd någon utav våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta exempel för få info om vad som ska vara ifyllt samt exempel på bra kontrollpunkter som är eller kan vara relevanta för ert projekt.

Kontrollen avser	Utförs av (E,S eller BH)	Kontroll enligt (norm, föreskrift eller ritning)	Kontroll utförd (signatur/datum)
Åtgärden följer givet startbesked	BH	Beviljade handlingar	
Dim. enl. branschnorm	E	Dim. enl. branschnorm	
Installation av fettavskiljare enl. leverantörs anvisningar	E	Visuellt/egenkontroll	
Täthetsprotokoll	E	Visuellt/provdrift	
Styr- och regler- samt larmgivare larmkontroll fett och slam nivå	E	Provdrift	
Avluftning/ventilation funktionskontroll	E	Visuellt	
Anmälan och godkännande från Tekniska nämnden innan inst. påbörjas	BH		

ANSÖKAN OM SLUTBESKED, fylls i när kontrollplanen är fullföljd och åtgärden är slutförd

Byggherren bestyrker att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan och ansöker om slutbesked

Byggherrens signatur, ort och datum: _____